


## TIPIZÁLT CSOPORTOS FOGYASZTÁSMÉRŐHELY TÍPUSAZONOSÍTÓ: ST-(Mo)-8D(1-3)F- K/B-F/M/Kv

<b>TÍPUS:</b>	2 sorban 8 db max. 63A-es 1-3 fázisú méréshez (Modul 2000)
<b>FELHASZNÁLÁS:</b>	Csoportos mérőhely, direkt mérés, 8 db mérőhelyig
<b>ALKALMAZÁS:</b>	Kültér (K), Beltér (B)
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	Földkábel (F), „M” Vezeték (M), Köpenyes vezeték (Kv)
<b>MÉRETEK:</b>	1030x1605x250mm (széxmaxmé)
<b>ELHELYEZÉS:</b>	Fali fülkébe, falon kívül
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	Építmény fala

**KÖRVONALRAJZ:**



**FÉNYKÉP:**



**Anyaglista:**

Típusjel	Megnevezés
4A-33	Modul2000 szekrény maszkolva, TS35 sínekkel a kismegszakítókhoz, mérőtáblákkal, buborékokkal a mérők burkolásához
SI014950	Gyűjtősíntartó, 3p
SI013560	Gyűjtősíntartó, N+PE
HUCU020052	Gyűjtősín 20x5mm
SI012840	Vezetékcsatlakozó kapcsok, 1,5-16mm <sup>2</sup>
SI012870	Vezetékcsatlakozó kapcsok, 16-70mm <sup>2</sup>

**KIEGÉSZÍTÉSEK:** Készre szerelt, vezetékezett berendezés. A többi SCHRACK gyártmányú Modul2000 csoportos mérőhellyel sorolható.

**MEGJEGYZÉSEK:** A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSOPORT nyilvántartásában, a HÁLÓZATI ENGEDÉLYES-ek nyilvántartásában és a SCHRACK Technik Kft. technológiai leírásaiban található meg.