


TIPIZÁLT CSOPORTOS FOGYASZTÁSMÉRŐHELY TÍPUSAZONOSÍTÓ: ST-(Mo)-4D(1-3)F- K/B-F/M/Kv

TÍPUS:	2 sorban 4 db max. 63A-es 1-3 fázisú méréshez (Modul 2000)
FELHASZNÁLÁS:	Csoportos mérőhely, direkt mérés, 4 db mérőhelyig
ALKALMAZÁS:	Kültér (K), Beltér (B)
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	Földkábel (F), „M” Vezeték (M), Köpenyes vezeték (Kv)
MÉRETEK:	590x1605x250mm (széxmaxmé)
ELHELYEZÉS:	Fali fülkébe, falon kívül
TARTÓSZERKEZET:	Építmény fala

KÖRVONALRAJZ:



FÉNYKÉP:



Anyaglista:

Típusjel	Megnevezés
2A-33	Modul2000 szekrény maszkolva, TS35 sínekkel a kismegszakítókhoz, mérőtáblákkal, buborékokkal a mérők burkolásához
IKB01035.	Csatlakozó blokkok, 3f, N, PE

KIEGÉSZÍTÉSEK: Készre szerelt, vezetékeztett berendezés. A többi SCHRACK gyártmányú Modul2000 csoportos mérőhellyel sorolható. Sorolás esetén a csatlakozó tér készülékezettisége változhat.

MEGJEGYZÉSEK: A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ TÁRSASÁGC SOPORT nyilvántartásában, a HÁLÓZATI ENGEDÉLYES-ek nyilvántartásában és a SCHRACK Technik Kft. technológiai leírásaiban található meg.