


TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(Ws-175)-2D(3-3)F-SZ-F/F-0
GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: M 175 W-2x3/0



| | |
|---------------------------|---|
| TÍPUS: | háromfázisú méréshez 80 A-ig, szekrény: WEBER (Ws-175) |
| FELHASZNÁLÁS: | minden két mérőhelyes, minden napszaki és vezérelt (vagy külön mért) direkt méréshez ((2D(3-3)F)) |
| ALKALMAZÁS: | szabadtér (SZ) |
| CSATLAKOZÁS MÓDJA: | földkábel / földkábel (F/F) |
| MÉRETEK: | 1110 (1710) x 583 x 277 mm |
| ELHELYEZÉS: | talajba telepítve |
| TARTÓSZERKEZET: | nem szükséges |

KÖRVONALRAJZ:



FÉNYKÉP:



ANYAGLISTA

| | | M 175 W-2D(3-3)/0 |
|-----------------|--|--------------------------|
| WS 0 P | Műanyag szekrény, szerelőlappal | 1 db |
| ZN 320 L | Fogyasztásmérő tábla - burkolattal | 2 db |
| WDU 35 | 50 mm ² -es sorkapocs a kábelerek bekötéséhez | 9 db |
| 83144 | V-kapocs a földelőszonda bekötéséhez | 1 db |
| | Kábelrögzítő bilincs | 3 db |
| | Vezetékezés + zárbetét | VAN |
| PEN | Koncentrikus, vezető nélküli kábel befogadására alkalmas | 1 db |

KIEGÉSZÍTÉSEK:

A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendeléskor. Készre szerelt huzalozott berendezés. A típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz nyilvántartásában és a Közvillyszer Kft. technológiai leírásában található meg.