


## TIPIZÁLT CSOPORTOS FOGYASZTÁSMÉRŐHELY TÍPUSAZONOSÍTÓ: ST-(Mo)-2x3D(1-3)F- K/B-F/M/Kv

<b>TÍPUS:</b>	2 sorban 6 db max. 63A-es 1-3 fázisú méréshez (Modul 2000)
<b>FELHASZNÁLÁS:</b>	Csoportos mérőhely, direkt mérés, 6 db mérőhelyig
<b>ALKALMAZÁS:</b>	Kültér (K), Beltér (B)
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	Földkábel (F), „M” Vezeték (M), Köpenyes vezeték (Kv)
<b>MÉRETEK:</b>	810x1605x250mm (széxmaxmé)
<b>ELHELYEZÉS:</b>	Fali fülkébe, falon kívül
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	Építmény fala

### KÖRVONALRAJZ:



### FÉNYKÉP:



### Anyaglista:

Típusjel	Megnevezés
3A-33	Modul2000 szekrény maszkolva, TS35 sínekkel a kismegszakítókhoz, mérőtáblákkal, buborékokkal a mérők burkolásához
IKB01035.	Csatlakozó blokkok, 3f, N, PE

**KIEGÉSZÍTÉSEK:** Készre szerelt, vezetékezett berendezés. A többi SCHRACK gyártmányú Modul2000 csoportos mérőhellyel sorolható. Sorolás esetén a csatlakozó tér készülékezettége változhat.

**MEGJEGYZÉSEK:** A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ TÁRSASÁGC SOPORT nyilvántartásában, a HÁLÓZATI ENGEDÉLYES-ek nyilvántartásában és a SCHRACK Technik Kft. technológiai leírásaiban található meg.