

## TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ-SZEKRÉNYEK


**Típusazonosító: H-(Ba)-2D(1-3/1-3)F-Sz-F/FMKv**

<b>TÍPUS:</b>	Két mérőhelyes, minden napszaki és vezérelt méréshez (63 A-ig) (2D)
<b>FELHASZNÁLÁS:</b>	Minden 1f, vagy 3f direkt méréshez (1-3/1-3)F)
<b>ALKALMAZÁS:</b>	Szabadtér (SZ)
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	földkábel (F), köpenyes vezeték (Kv), „M” vezeték (M)
<b>MÉRETEK:</b>	660 x 1521 x 245 mm (szé. x ma. x mé.) (beépített mérőszekrény:600x750x185mm)
<b>ELHELYEZÉS:</b>	Talajba telepített
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	Nem igényel

**FÉNYKÉP:**



**RAJZ:**



Megrendelési típus: HB33K0FFEM (660x1521x245 mm)

### ANYAGLISTA:

Megnevezés	Db	Vált.	Típusjel	Alternatív típus	Megjegyzés
Szabadtéri tokozat, tartószekrény	1	-	OSZ 66x60+F (EMITER)		660 x 1521 x 245 mm
Fogyasztásmérő szekrény	1	-	HB33K0 (HENSEL Basic)		2 x 1f vagy 3f méréshez
Betáp. szekrény	1	-	Mi70201	Mi70200	
Mért áramköri elosztó	2	-	Mi72121	Mi72121S	
Összeépítő klt.	4	-	MiWD2		
Kábel bevezető	*n	-	AKM-xx	ASM-xx, A-50	opcióként rendelhető
Zárólap	1	-	MiFP20	MiFM-x	opcióként rendelhető
	2	-	MiFP15	MiFM15	
Sorkapocs betáp. TS 35-re	1	-	KKL48 (Cu/Al)	KKL34, WDU (Cu/Al)	opcióként rendelhető
Sorkapocs, mért TS 35-re	2	-	KKL54 (Cu/Al)	KKL34, WDU (Cu/Al)	opcióként rendelhető
Vezetékezés	1 klt.	-	VECS-2 SZ		opcióként rendelhető

Megjegyzés: \* n – igény szerint; -xx – kábel külső átmérőhöz igazított típus;

### KIEGÉSZÍTÉSEK:

Az opciókat rendeléskor kötelező megadni. A Típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával. A belső takarások és a külső burkolat kialakítása változik a kezelést igénylő mérők esetében.

### MEGJEGYZÉSEK:

Az alkalmazhatóság az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport nyilvántartásában ([www.halozat.elmu.hu](http://www.halozat.elmu.hu), [www.halozat.emasz.hu](http://www.halozat.emasz.hu)) és a szerelési technológia útmutatója részletesebben a HENSEL Hungária Villamosság Kft. technológiai leírásaiban ([www.hensel.hu](http://www.hensel.hu)) található meg.