

TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ-SZEKRÉNYEK TÍPUSAZONOSÍTÓ: SZC-160-N-3-SZ-FF


GYÁRTÓ AZONOSÍTÓK:

VF 0321 NH 000 BIZTOSÍTÓ ALJZATTAL,
„B” OSZTÁLYÚ TÚLFESZÜLTÉG VÉDELEMMEL

VF 0322 SORKAPOCCSAL

TÍPUS: HÁROMFÁZISÚ, EGY MÉRŐHELYES
ALKALMAZÁS: SZABADTÉR
CSATLAKOZÁS MÓDJA: FÖLDKÁBEL – FÖLDKÁBEL
MÉRETEK: 1600 (1050) x 360 x 222 mm
ELHELYEZÉS: TALAJBA TELEPÍTVE
TARTÓSZERKEZET: NEM SZÜKSÉGES

KÖRVONALRAJZ:



FÉNYKÉP:



ANYAGLISTA:	VF 0321	VF 0322
Megnevezés	Meny.	Meny.
Műanyag szekrény, szerelőlappal	1db	1db
Bejövő sorkapocs - WDU 35N		3db
Elmenő sorkapocs - WDU 50N	4db	4db
Szakaszolható késes biztosító aljzat NH000, 3P, 100A	1db	
Késes biztosító betét 63A	3db	
„B” osztályú túlfeszültség (villámáram)-levezető	3db	
Plexi takarólap	1db	1db
PEN sín csatlakozókkal	1db	1db
Kábelrögzítő bilincs	2db	2db
Komplett vezetékezés, zárbetétek	1klt.	1klt.

MEGJEGYZÉS:

Egyfázisú fogyasztásmérő készülék elhelyezésére is alkalmasak a szekrények.

KIEGÉSZÍTÉS:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz nyilvántartásában és az SZIGET-COM Zrt. technológiai leírásaiban található meg.



SZIGET-COM ZRT.

SZIGET-COM Műszaki Szolgáltató Zrt.

H-2330. Dunaharaszti, Pázmány Péter u. 12/a Telefon: +36 24 520-200, Fax: +36 24 492-999
E-mail: mail@sziget.com <http://www.sziget.com>