


TIPIZÁLT CSOPORTOS FOGYASZTÁSMÉRŐHELY TÍPUSAZONOSÍTÓ: ST-(Mo)-10D(1-3)F- K/B-F/M/Kv

TÍPUS:	2 sorban 10 db max. 63A-es 1-3 fázisú méréshez (Modul 2000)
FELHASZNÁLÁS:	Csoportos mérőhely, direkt mérés, 10 db mérőhelyig
ALKALMAZÁS:	Kültér (K), Beltér (B)
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	Földkábel (F), „M” Vezeték (M), Köpenyes vezeték (Kv)
MÉRETEK:	1230x1605x250mm (széxmaxmé)
ELHELYEZÉS:	Fali fülkébe, falon kívül
TARTÓSZERKEZET:	Építmény fala

KÖRVONALRAJZ:



FÉNYKÉP:



Anyaglista:

Típusjel	Megnevezés
5A-33	Modul2000 szekrény maszkolva, TS35 sínekkel a kismegszakítókhoz, mérőtáblákkal, buborékokkal a mérők burkolásához
SI014950	Gyűjtősíntartó, 3p
SI013560	Gyűjtősíntartó, N+PE
HUCU020052	Gyűjtősín 20x5mm
SI012840	Vezetékcsatlakozó kapcsok, 1,5-16mm ²
SI012870	Vezetékcsatlakozó kapcsok, 16-70mm ²

KIEGÉSZÍTÉSEK: Készre szerelt, vezetékezett berendezés. A többi SCHRACK gyártmányú Modul2000 csoportos mérőhellyel sorolható.

MEGJEGYZÉSEK: A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSOPORT nyilvántartásában, a HÁLÓZATI ENGEDÉLYES-ek nyilvántartásában és a SCHRACK Technik Kft. technológiai leírásaiban található meg.